

**DIN EN 12101-3 Berichtigung 1**

ICS 13.220.99

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm  
einen Hinweis auf diese Berichtigung zu  
machen.

**Rauch- und Wärmefreihaltung –  
Teil 3: Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte;  
Deutsche Fassung EN 12101-3:2002,  
Berichtigungen zu DIN EN 12101-3:2002-06;  
Deutsche Fassung EN 12101-3:2002/AC:2005**

Smoke and heat control systems –  
Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators;  
German version EN 12101-3:2002,  
Corrigenda to DIN EN 12101-3:2002-06;  
German version EN 12101-3:2002/AC:2005

Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur –  
Partie 3: Spécifications pour les ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur;  
Version allemande EN 12101-3:2002,  
Corrigenda à DIN EN 12101-3:2002-06;  
Version allemande EN 12101-3:2002/AC:2005

Gesamtumfang 2 Seiten

## **DIN EN 12101-3 Ber 1:2006-04**

In

### **DIN EN 12101-3:2002-06**

sind aufgrund der europäischen Berichtigung EN 12101-3:2002/AC:2005 folgende Korrekturen vorzunehmen:

In 6.1.1 ist nach der Aufzählung folgender neuer Absatz einzufügen:

„Geräte, die als F400 klassifiziert sind, müssen als zusätzliche Angabe die Mindestdauer der Klassifizierung in Klammern aufführen, d. h. F400 (90) oder F400 (120).“

In Tabelle 2 ist entsprechend in der 3. Zeile unterhalb der Überschrift bei F400 die Mindestfunktionsdauer in der 3. Spalte wie folgt zu ändern:

„90 oder 120“